

Boletín

Red RED DE DISTRIBUCIÓN DE VILAMARXANT - 1

Punto de muestreo VILLAMARCHANTE-1-PM1-RED

Municipio VILAMARXANT

Zona abastecimiento VILAMARXANT - 1

Fecha de toma 01/04/2020

Tipo de Boletín Autocontrol

Tipo de análisis Análisis completo

Laboratorio/s GLOBAL OMNIUM SERVICIOS (GAMASER)

Calificación de la muestra AGUA APTA PARA EL CONSUMO

Recomendaciones

Incidencias manuales

Parametros Obligatorios

<i>Denominación</i>	<i>Valor cuantitativo</i>	<i>Unidad</i>
Acrilamida (CAS 79-06-01)		µg/L
Aluminio	1	µg/L
Amonio	0.15	mg/L
Antimonio	0	µg/L
Arsénico	0	µg/L
Bacterias coliformes	0	UFC/100 ml
Benceno (CAS 71-43-2)	0.2	µg/L

Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8)	0.0050	µg/L
Bisfenol a (CAS 80-05-7)		µg/L
Boro	0.102	mg/L
Bromato		µg/L
Cadmio	0.05	µg/L
Cianuro total	5	µg/L
Clorato		mg/L
Clorito		mg/L
Cloro combinado residual		mg/L
Cloro libre residual	0.78	mg/L
Cloruro	105	mg/L
Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4)		µg/L
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	0	UFC/100 ml
Cobre	0.0020	mg/L
Colifagos somáticos		UFP/100 ml
Color	5	mg Pt-Co/L
Conductividad	980	µS/cm a 20°C
Cromo total	1	µg/L
Enterococo	0	UFC/100 ml
Epiclorhidrina (CAS 106-89-8)		µg/L
Escherichia coli	0	UFC/100 ml
Fluoruro	0.34	mg/L
Hierro	2	µg/L
Indice de Langelier	0.55	Unidades pH
Manganeso	1	µg/L
Mercurio	0.07	µg/L
Níquel	1	µg/L
Nitrato	46	mg/L
Nitritos	0.02	mg/L
Olor	1	ln. Dil.
PH	7.5	Unidades pH
Plomo	1.0	µg/L
Recuento de colonias a 22°C	1	UFC/1 ml
Sabor	1	ln. Dil.
Selenio	1	µg/L
Sodio	58	mg/L
Sulfato	172	mg/L
Suma total Plaguicidas	0.03	µg/L
Suma 2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno	0	µg/L
Suma 20 PFAs		µg/L
Suma 4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA)	0.10	µg/L
Suma 4 Trihalometanos (THM)	3	µg/L
Suma 5 AHAs		µg/L
Turbidez	0.3	UNF
Uranio		µg/L
1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2)	0.2	µg/L
Oxidabilidad	0.9	mg O2 /L

Parametros opcionales

<i>Denominación</i>	<i>Valor cuantitativo</i>	<i>Unidad</i>
PLA: NA_Imidacloprid_138261-41-3	0.01	µg/L
PLA: NA_Aldrin_309-00-2	0.01	µg/L

PLA: NA_HCH gamma o LINDANO_58-89-9	0.01	µg/L
PLA: NA_Prometon_1610-18-0	0.01	µg/L
PLA: NA_Cadusafos_95465-99-9	0.01	µg/L
PLA: NA_Simetrina_1014-70-6	0.01	µg/L
PLA: NA_Diuron_330-54-1	0.01	µg/L
PLA: A_Tebuconazol_107534-96-3	0.01	µg/L
PLA: NA_Flusilazol_85509-19-9	0.01	µg/L
PLA: A_Cihalotrin lambda_91465-08-6	0.01	µg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5	0.03	µg/L
Magnesio	41	mg/L
PLA: NA_Propazina_139-40-2	0.01	µg/L
Bromoformo CAS 75-25-2	3	µg/L
PLA: NA_Atraton_CAS 1610-17-9	0.01	µg/L
MET: Atrazina-2-hidroxi o Hidroxiatrazina_2163-68-0	0.01	µg/L
PLA: NA_Simazina_122-34-9	0.01	µg/L
MET: Terbumetona desetil_30125-64-5	0.01	µg/L
PLA: NA_Oxamilo_23135-22-0	0.01	µg/L
PLA: A_Pirimetanil_53112-28-0	0.02	µg/L
PLA: NA_Permetrina_52645-53-1	0.03	µg/L
I: Dureza (° franceses)	51.000	°f
PLA: NA_Ametrina_834-12-8	0.01	µg/L
PLA: NA_Metribuzina_21087-64-9	0.01	µg/L
PLA: A_Imazalil_35554-44-0	0.01	µg/L
MET: Malation oxon o Malaoxon_1634-78-2	0.01	µg/L
PLA: NA_Quinoxifeno_124495-18-7	0.01	µg/L
PLA: NA_Dieldrin_60-57-1	0.01	µg/L
PLA: NA_Isoproturon_34123-59-6	0.01	µg/L
PLA: NA_Clorprofam_101-21-3	0.03	µg/L
Tricloroeteno CAS 79-01-6	0.200	µg/L
Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9	0.01	µg/L
PLA: NA_Dimetomorf_110488-70-5	0.02	µg/L
PLA: A_Cipermetrina_52315-07-8	0.03	µg/L
PLA: A_Tebufenpirad_119168-77-3	0.01	µg/L
PLA: NA_Terbumetona_33693-04-8	0.01	µg/L
Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2	0.01	µg/L
PLA: NA_Etoprofos (etoprop)_13194-48-4	0.01	µg/L
PLA: NA_Benalaxil_71626-11-4	0.01	µg/L
PLA: A_Malation_121-75-5	0.02	µg/L
PLA: A_Pirimicarb_23103-98-2	0.01	µg/L
PLA: NA_Terbutrina_886-50-0	0.01	µg/L
PLA: NA_Fipronil_120068-37-3	0.10	µg/L
PLA: Irgarol 1051	0.01	µg/L
PLA: NA_Linuron_330-55-2	0.02	µg/L
PLA: A_Pirimifos metil_29232-93-7	0.01	µg/L
PLA: NA_Secbutemon (Isobumeton)_26259-45-0	0.01	µg/L
Calcio	138	mg/L
PLA: A_Propizamida_23950-58-5	0.01	µg/L
PLA: A_Terbutilazina_5915-41-3	0.01	µg/L
Cloroformo CAS 67-66-3	1	µg/L
PLA: NA_Metolacoloro_51218-45-2	0.01	µg/L
PLA: Pyrifenox	0.02	µg/L
PLA: NA_Clorfenvinfos_470-90-6	0.02	µg/L
MET: Atrazina desisopropil o desisopropil atrazina_1007-28-9	0.01	µg/L
PLA: A_Metalaxil_57837-19-1	0.01	µg/L

PLA: NA_Cianazina_21725-46-2	0.01	µg/L
MET: Atrazina desetil o Desetil atrazina_6190-65-4	0.01	µg/L
I: Alcalinidad (CaCO3)	260.000	mg/L
PLA: A_Clorotoluron o clortoluron_15545-48-9	0.01	µg/L
PLA: NA_Heptacloro_76-44-8	0.01	µg/L
MET: Terbutilazina desetil o Desetil terbutilazina_30125-63-4	0.01	µg/L
PLA: NA_Prometrina_7287-19-6	0.01	µg/L
ISO: HCH beta o beta-BHC_319-85-7	0.03	µg/L
PLA: A_Iprovalicarb_140923-17-7	0.01	µg/L
PLA: NA_Sebutilazina_7286-69-3	0.01	µg/L
PLA: NA_Ometoato_1113-02-6	0.01	µg/L
MET: Malation oxon o Malaoxon_1634-78-2	0.01	µg/L
PLA: NA_Miclobutanilo_88671-89-0	0.01	µg/L
Dibromoclorometano CAS 124-48-1	1	µg/L
PLA: NA_Carbendazima_10605-21-7	0.01	µg/L
Tetracloroeteno CAS 127-18-4	0.500	µg/L
MET: NA_Heptacloro epoxido_1024-57-3	0.01	µg/L
PLA: NA_Metiocarb_2032-65-7	0.01	µg/L
PLA: NA_Alaclor_15972-60-8	0.01	µg/L
PLA: NA_Fenitroton_122-14-5	0.03	µg/L
PLA: NA_Atrazina_1912-24-9	0.01	µg/L
PLA: A_Acetamiprid_135410-20-7	0.01	µg/L
PLA: NA_Dimetoate o Fosfamidon_60-51-5	0.01	µg/L
MET: Paration metil oxon (Paraoxon metil)_950-35-6	0.01	µg/L
PLA: NA_Bromacilo_314-40-9	0.01	µg/L
PLA: A_Kresoxim metil_143390-89-0	0.01	µg/L
PLA: NA_Trietazina (Chlortriazine)_1912-26-1	0.01	µg/L
Bromodichlorometano CAS 75-27-4	1	µg/L
PLA: A_Azoxistrobina_131860-33-8	0.01	µg/L
Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2	0.03	µg/L
PLA: A_Tiabendazol_148-79-8	0.01	µg/L