

Boletin

Red	RED DE DISTRIBUCIÓN DE VILAMARXANT - 1
Punto de muestreo	VILLAMARCHANTE-1-RED CALLE SAN BLAS 49 (OFICINA)
Municipio	VILAMARXANT
Zona abastecimiento	VILAMARXANT - 1
Fecha de toma	25/09/2025
Tipo de Boletin	Autocontrol
Tipo de analisis	Análisis completo
Laboratorio/s	GLOBAL OMNIUM SERVICIOS (GAMASER)
Calificacion de la muestra	AGUA APTA PARA EL CONSUMO
Recomendaciones	
Incidencias manuales	

Parametros Obligatorios

Denominación	Valor cuantitativo	Unidad
Acrilamida (CAS 79-06-01)	0.03	µg/L
Aluminio	10	µg/L
Amonio	0.15	mg/L
Antimonio	1	µg/L
Arsénico	1	µg/L
Bacterias coliformes	0	UFC/100 ml
Benceno (CAS 71-43-2)	0.2	µg/L

Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8)	0.0020	µg/L
Bisfenol a (CAS 80-05-7)	0.03	µg/L
Boro	0.1	mg/L
Bromato	2	µg/L
Cadmio	0.1	µg/L
Cianuro total	5	µg/L
Clorato	0.08	mg/L
Clorito	0.02	mg/L
Cloro combinado residual	0.1	mg/L
Cloro libre residual	0.7	mg/L
Cloruro	104	mg/L
Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4)	0.15	µg/L
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	0	UFC/100 ml
Cobre	0.1	mg/L
Colifagos somáticos	0	UFP/100 ml
Color	4	mg Pt-Co/L
Conductividad	1100	µS/cm a 20°C
Cromo total	1	µg/L
Enterococo	0	UFC/100 ml
Epíclorhidrina (CAS 106-89-8)	0.03	µg/L
Escherichia coli	0	UFC/100 ml
Fluoruro	0.3	mg/L
Hierro	1	µg/L
Índice de Langelier	0.0	Unidades pH
Manganeso	1	µg/L
Mercurio	0.1	µg/L
Níquel	3	µg/L
Nitrato	42	mg/L
Nitritos	0.02	mg/L
Olor	1	ln. Dil.
PH	7.6	Unidades pH
Plomo	1.0	µg/L
Recuento de colonias a 22°C	1	UFC/1 ml
Sabor	1	ln. Dil.
Selenio	1	µg/L
Sodio	61	mg/L
Sulfato	170	mg/L
Suma total Plaguicidas	0.03	µg/L
Suma 2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno	0	µg/L
Suma 20 PFAs	0.0015	µg/L
Suma 4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA)	0.01	µg/L
Suma 4 Trihalometanos (THM)	1	µg/L
Suma 5 AHAs	2	µg/L
Turbidez	0.3	UNF
Uranio	2	µg/L
1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2)	0.2	µg/L
Carbono Orgánico total	0.6	mg/L

Parametros opcionales

Denominación	Valor cuantitativo	Unidad
PLA: A_2,4-D_94-75-7	0.02	µg/L
Bromodíclorometano CAS 75-27-4	1	µg/L

MET: Espiroetramato ketohidroxi_1172134-11-0	0.0045	µg/L
Ácido perfluorooctanosulfónico PFOS CAS 1763-23-1	0.0015	µg/L
PLA: NA_Imidacloprid_138261-41-3	0.0045	µg/L
Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS) CAS: 375-92-8	0.0015	µg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5	0.01	µg/L
Ácido perfluorobutanoico (PFBA) CAS: 375-22-4	0.0015	µg/L
Ácido dicloroacético CAS 79-43-6	2	µg/L
PLA: A_Bentazona_25057-89-0	0.0045	µg/L
PLA: NA_Carbendazima_10605-21-7	0.0045	µg/L
I: Alcalinidad (CaCO3)	280.000	mg/L
Tricloroeteno CAS 79-01-6	0.200	µg/L
Ácido perfluorooctanoico PFOA CAS 335-67-1	0.0015	µg/L
PLA: A_Fenhexamida_126833-17-8	0.0045	µg/L
Acido perfluorodecano sulfónico (PFDS) CAS: 335-77-3	0.0015	µg/L
Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS) CAS: 749786-16-1	0.0015	µg/L
MET: Terbumetona desetil_30125-64-5	0.0045	µg/L
Ácido perfluorodecanoico (PFDA) CAS: 335-76-2	0.0015	µg/L
PLA: NA_Ciproconazol_94361-06-5	0.0045	µg/L
Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoS) CAS: 79780-39-5	0.0015	µg/L
Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) CAS: 375-73-5	0.0015	µg/L
I: Dureza (° franceses)	48.000	°f
PLA: A_Malation_121-75-5	0.0045	µg/L
Tetracloroeteno CAS 127-18-4	0.200	µg/L
Ácido perfluorononanoico PFNA CAS 375-95-1	0.0015	µg/L
PLA: NA_Terbumetona_33693-04-8	0.0045	µg/L
PLA: A_Fluopiran_658066-35-4	0.02	µg/L
Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2	0.01	µg/L
Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA) CAS: 307-55-1	0.0015	µg/L
Ácido dibromoacético CAS 631-64-1	2	µg/L
PLA: A_Fluroxipir_69377-81-7	0.0045	µg/L
PLA: A_Clorotoluron o clortoluron_15545-48-9	0.0045	µg/L
Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA) CAS: 72629-94-8	0.0015	µg/L
PLA: NA_Clorprofam_101-21-3	0.01	µg/L
Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2	0.01	µg/L
Dibromoclorometano CAS 124-48-1	1	µg/L
Ácido perfluorohexanoico (PFHxA) CAS: 307-24-4	0.0015	µg/L
Ácido monocloroacético CAS 79-11-8	2	µg/L
PLA: A_Glifosato_1071-83-6	0.03	µg/L
PLA: NA_Metolaclo_51218-45-2	0.0045	µg/L
MET: Terbutilazina desetil o Desetil terbutilazina_30125-63-4	0.0045	µg/L
PLA: NA_Clorpirifos (clorpirifos etil)_2921-88-2	0.0045	µg/L
PLA: NA_Atrazina_1912-24-9	0.0045	µg/L
Ácido perfluoronanosulfónico (PFNS) CAS: 68259-12-1	0.0015	µg/L
MET: Atrazina desetil o Desetil atrazina_6190-65-4	0.0045	µg/L
PLA: A_Cipermetrina_52315-07-8	0.01	µg/L
Q: Fluoranteno	0.0050	µg/L
Ácido tricloroacético CAS 76-03-9	2	µg/L
Bromoformo CAS 75-25-2	1	µg/L
Ácido perfluorotridecano sulfónico (PFTris) CAS: -	0.0015	µg/L
Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9	0.0020	µg/L
Cloroformo CAS 67-66-3	0	µg/L
PLA: A_Metalaxil_57837-19-1	0.0045	µg/L
PLA: A_Terbutilazina_5915-41-3	0.0045	µg/L
PLA: NA_Alaclor_15972-60-8	0.01	µg/L

PLA: NA_Dimetoate o Fosfamidon_60-51-5	0.0045	µg/L
MET: Atrazina desisopropil o desisopropil atrazina_1007-28-9	0.0045	µg/L
PLA: A_Tiabendazol_148-79-8	0.0045	µg/L
PLA: NA_Simazina_122-34-9	0.0045	µg/L
PLA: NA_Tiacloprid_111988-49-9	0.0045	µg/L
Calcio	130	mg/L
Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS) CAS: 2706-91-4	0.0015	µg/L
Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA) CAS: 375-85-9	0.0015	µg/L
PLA: A_Pirimetanil_53112-28-0	0.0045	µg/L
PLA: NA_Diuron_330-54-1	0.0045	µg/L
PLA: NA_Bromacilo_314-40-9	0.0045	µg/L
Ácido perfluoropentanoico (PFPeA) CAS: 2706-90-3	0.0015	µg/L
Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) CAS: 355-46-4	0.0015	µg/L
MET: AMPA_1066-51-9	0.03	µg/L
Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA) CAS: 2058-94-8	0.0015	µg/L
Ácido monobromoacético CAS 79-08-3	2	µg/L
Magnesio	37	mg/L